



Καλαμάτα 25/08/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ-
ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υποδιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Πληροφορίες : Κορακοβούνη Σοφία
Τηλέφωνο : 2721046383

ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΞΗΡΑΝΤΗΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ
ΣΧΕΤ.: 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ «Έγκριση της άμεσης αποκατάστασης του συστήματος
ιατρικού αέρα» Α. Π. 14466 / 12.08.2021
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με ΘΕΜΑ : Κατάσταση λειτουργίας «Πεπαισμένου
Ιατρικού Αέρα» Α.Π. 14441 / 12.08.2021

Με βάση τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα προς την κα Διοικήτρια (Σχ.2) και κατόπιν της έγκρισης που παραλάβαμε (Σχ.1), προβαίνουμε στην παρούσα επείγουσα αίτηση – τεχνική περιγραφή.

Προτείνουμε λοιπόν την άμεση ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία την σύμβαση για την αποκατάσταση των ζητημάτων του Κέντρου Παραγωγής Πεπαισμένου Ιατρικού Αέρα που θα αφορά :

Την εγκατάσταση μονάδος δύο (2) νέων Προσροφητικών Ξηραντήρων.

Οι νέοι ξηραντήρες θα διασφαλίζουν ότι ο Ιατρικός Αέρας που παράγεται πληροί το πρότυπο παραγωγής ISO 8573.1 group 1.2.1 και συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία 5.4.1.4/5.

Οι εν λόγω μονάδα θα αποτελείται από:

1. Μονάδα Ελέγχου με αισθητήρα δρόσου και λειτουργία Economizer για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των απωλειών.
2. Δύο (2) Ξηραντήρες προσροφητικούς ονομαστικής ικανότητας 150 m³/h @ 7 Bar
3. Όλον τον απαιτούμενο συνοδό εξοπλισμό εις διπλούν όπως: Φίλτρα πεπαισμένου αέρα πολλαπλών σταδίων και φίλτρα αποστείρωσης καταλλήλως διαστασιολογημένα σύμφωνα με τους ξηραντές.

Τεχνικά θα απαιτηθεί η ανάθεση της προμήθειας του νέου εξοπλισμού που θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση των ξηραντήρων ψυκτικού τύπου και την εγκατάσταση της νέας μονάδος των δύο ξηραντήρων προσροφητικού τύπου με όλες τις αναγκαίες διατάξεις φιλτραρίσματος του διερχόμενου αέρα και των εξαρτημάτων σύνδεσης και προσαρμογής θα γίνει δε εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε πλήρη λειτουργία και με **γραφτή πιστοποίηση του δικτύου πεπαισμένου ιατρικού αέρα ότι ικανοποιεί τις ως άνω οδηγίες και πρότυπα** και εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών.

Προϋπολογισμός: 17.500 Ευρώ με ΦΠΑ

**Ο Προϊστάμενος της
Τεχνικής Υπηρεσίας**

**Η Διοικητική
Διευθύντρια**

**Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc.**

Γεωργία Λιακέα