



24PROC015440395 2024-09-18

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΚΚΑΛΗ Κ.
ΤΑΧ. Δ/ΣΗ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ: 27213-63128, 130, 137
E-MAIL: promithies@nosokomeiokalamatas.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ. 83/2024

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21.576,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (ΝΟΣ/ΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 26/09/2024 Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 13:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Αντίκαλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Ανάδειξη αναδόχου «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του Γ.Ν. Μεσσηνίας(Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ)	863
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	50411200-1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	21.576,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ΕΤΟΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ	Ανάρτηση στα προγράμματα ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Τις Διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007).
3. Του Ν. 4052/1-03-2012(ΦΕΚ Α' 41/01-03-2012), Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
7. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του Ν.3534/07, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4368/2016 (άρθρο 55).

Τις Αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθμ. **34/05.09.2024(Θ:40)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. **45/20.12.2023 (Θ:21)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας πινάκων προγραμματισμού προμηθειών-υπηρεσιών του έτους 2024-2025 της Ν. Μ. Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.
3. Την με αρ. **21100/16.09.2024** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη Ν.Μ Καλαμάτας (ΑΔΑ:90ΞΨ4690ΒΦ-Η7Υ).
4. Την υπ' αριθμ. **19464/27.08.2024** Απόφαση Διοικήτριας του Γ. Ν. Μεσσηνίας σχετικά με τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη **αναδόχου «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας) συνολικού προϋπολογισμού 17.400,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 4.176,00€** ήτοι στο σύνολο **21.576,00€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες ως κάτωθι:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ				
CPV: 50411200-1, ΚΑΕ 0863				
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ 24% (€)	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€)	
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	17.400,00	4.176,00	21.576,00	

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας), Διεύθυνση Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Τηλέφωνο: 27213-63128-130,137

e-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr

Πληροφορίες: Κόκκαλη Κ.

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πρωτόκολλο Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας)	26/09/2024 ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 12:00	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας), Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Γραφείο Προμηθειών	26/09/2024 ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ 13:00

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: <http://www.eprocurement.gov.gr>, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και **26/09/2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00**

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Νοσηλευτικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να μονογράφονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς ,τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.3. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών

Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής

Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών

Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ήτοι η χαμηλότερη προσφερόμενη για το ενιαίο Τμήμα συνολική τιμή, χωρίς Φ.Π.Α.

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.

Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.

Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

A) Τιμή χωρίς ΦΠΑ

B) Σύνολο προσφερόμενης τιμής

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (N.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, **ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς.** Ως **ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί** νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αδύνατη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται.
9. Ορίζει χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
10. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται

Προσφορές που κατατίθενται μετά την **26/09/2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00** είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατό είκοσι ημέρες (120) .

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 55 του Ν.4782/2021.

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η παροχή της Υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, **προσκομίζοντας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει τα ήδη κατατεθέντα :**

- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, **κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου**. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των υλικών / υπηρεσιών **γίνεται** ανάλογα με τις ανάγκες και κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221 , παρ.11β του Ν.441/2016.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

13. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω εργασίας, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία. για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. **Ειδικότερα για τη συντήρηση του δικτύου και των μηχανημάτων ιατρικών αερίων θα εκδοθούν δύο τιμολόγια το έτος 2025.**

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιοσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει

πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Η ανωτέρω πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η συντήρηση των δικτύων των ιατρικών αερίων θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών (επίβλεψη, επιθεώρηση, έλεγχος, ρυθμίσεις, αποκαταστάσεις βλαβών, δοκιμές, χειρισμοί) και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την ασφαλή και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων της Ν.Μ. Καλαμάτας.

Οι εγκαταστάσεις οι οποίες θα καλύπτονται από τις υπηρεσίες συντήρησης δικτύων και μηχανημάτων είναι:

Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

1. Η εγκατάσταση πλήρωσης των εφεδρικών φιαλών O₂ περιλαμβάνει τον συμπιεστή πλήρωσης, τύπος RIX INDUSTRIES DRY OXYGEN COMPRESSOR, MODEL NO. 2PS2B-.85, μετά του συνοδού εξοπλισμού όπως μανόμετρα, δικλείδες, διατάξεις αυτοματισμού κ.λ.π.
2. Το κέντρο και το δίκτυο του Ιατρικού Οξυγόνου, Συστοιχίες - Πρωτεύον και Δευτερεύον έως και τις τελικές λήψεις
3. Το κέντρο και το δίκτυο του Πρωτοξειδίου του Αζώτου, Συστοιχίες - Πρωτεύον και Δευτερεύον έως και τις τελικές λήψεις
4. Η παραγωγή και το δίκτυο Πεπιεσμένου Ιατρικού Αέρα 10 & 5 Bar, Πρωτεύον και Δευτερεύον έως και τις τελικές λήψεις συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων απόρριψης των αερίων των αναισθησιολογικών μηχανημάτων
5. Η παραγωγή Κενού και το δίκτυο αναρρόφησης Πρωτεύον και Δευτερεύον έως και τις τελικές λήψεις.
6. Το σύνολο των δικτύων ιατρικών αερίων (O₂, N₂O, κενού, αέρα υπό πίεση) και οι πάσης φύσεως διατάξεις, υποσταθμοί, όργανα, εξαρτήματα, λήψεις κ.λ.π. συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων απόρριψης των αερίων των αναισθησιολογικών μηχανημάτων, τοποθετημένα και ευρισκόμενα σε λειτουργική σύνδεση με τα δίκτυα ιατρικών αερίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Περιλαμβάνονται όλα τα συστήματα, διατάξεις, εξαρτήματα, σωληνώσεις, δικλείδες, φίλτρα, αισθητήρια και αυτοματισμοί που εμπλέκονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στη καλή λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων Ιατρικών Αερίων, από την παραγωγή τους έως και τις τελικές λήψεις αυτών.

- Η εγκατάσταση παραγωγής πεπιεσμένου αέρα περιλαμβάνει:

Δύο αεροσυμπιεστές αέρα ιατρικής χρήσης, BOTTARINI Τύπος: KS28 μετά του συνοδού εξοπλισμού όπως αεροφυλάκια, μανόμετρα, διατάξεις αυτοματισμού, διατάξεις μείωσης της πίεσης, δικλείδες, φίλτρα, ξηραντήρες κ.λ.π.

- Η εγκατάσταση παραγωγής κενού περιλαμβάνει:

Δύο διατάξεις αντλιών κενού BGS Τύπος: 170 PBO μετά του συνοδού εξοπλισμού όπως αεροφυλάκια, μανόμετρα, δικλείδες, φίλτρα, διατάξεις αυτοματισμού κ.λ.π.

- Τα κέντρα Ιατρικού Οξυγόνου, Πρωτοξειδίου του Αζώτου και Κενού περιλαμβάνουν:

Τις συστοιχίες σύνδεσης των φιαλών, τις δικλείδες χειρισμού, τις διατάξεις μείωσης και εναλλαγής κατεύθυνσης, μανόμετρα, τη διάταξη πλήρωσης φιαλών ιατρικού οξυγόνου κ.λ.π.

Στο τίμημα της σύμβασης συντήρησης περιλαμβάνονται:

Α. Όλα τα αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά, σύμφωνα με τον «ΤΥΠΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Παραγρ. Α.ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» για τις προγραμματισμένες συντηρήσεις και ότι άλλο απαιτείται, καθ' υπόδειξη του κατασκευαστή των μηχανημάτων πάσης φύσεως που αφορούν τις ανωτέρω εγκαταστάσεις.

Β. Το σύνολο των εργασιών των προβλεπόμενων συντηρήσεων καθώς και το κόστος εργασιών και το κόστος μετάβασης συνεργείου που θα προκύψουν σε περίπτωση βλαβών.

Γ. Την προληπτική αντικατάσταση άπαξ του έτους όλων των ελαστικών εξαρτημάτων – παρεμβυσμάτων όπως λ.χ. μεμβράνες μειωτών πίεσης, O-rings στεγανοποίησης των πάσης φύσεως λήψεων όπως και την αντικατάσταση όλων των πάσης φύσεως φίλτρων του αέρα στα κέντρα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου και στις λήψεις.

Δ. Τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης των Ιατρικών Αερίων.

ΔΕΝ περιλαμβάνεται:

Το κόστος των πάσης φύσεως ανταλλακτικών και εξαρτημάτων επισκευής που δεν αναφέρονται ανωτέρω.

Κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης θα υποβάλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία προς έγκριση το αναλυτικό πρόγραμμα επισκέψεων και εργασιών με αναλυτική αναφορά στις εργασίες και τα αναλώσιμα ανά αντικείμενο και μηχανήμα, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και η ορθή τήρηση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Οι παρατηρήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας θα πρέπει αναντίρρητα να γίνονται σεβαστές και θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι δύναται να καθορίσει τις επισκέψεις σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατά το πέρας της κάθε επίσκεψης του συνεργείου συντήρησης αυτό θα καταθέτει δελτίο εργασιών και χρησιμοποιηθέντων υλικών που θα πρέπει να συμφωνεί με το κατατεθέν πρόγραμμα ή να αιτιολογείται επαρκώς η όποια διαφοροποίηση.

Επίσης μετά τον έλεγχο, θα παραδίδεται **βεβαίωση** της ορθής λειτουργίας της εγκατάστασης των Ιατρικών Αερίων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο η ύπαρξη βλάβης θα πρέπει να αιτιολογηθεί και κοστολογηθεί άμεσα από τον ανάδοχο προκειμένου να προβεί το Νοσοκομείο στην άμεση αντιμετώπιση της.

Εάν απαιτηθούν υλικά για επισκευή ή αντικατάσταση κάποιου στοιχείου της εγκατάστασης και επιπλέον η βλάβη δεν οφείλεται σε πλημμελή συντήρηση, η δαπάνη των ανταλλακτικών θα βαρύνει το Γ.Ν. Μεσσηνίας, ύστερα από σχετική έκθεση της προκύπτουσας δαπάνης, εγκεκριμένη από την Τεχνική Υπηρεσία. Ως πλημμελής θα χαρακτηρίζεται η συντήρηση κατά την οποία δε θα έχουν εκτελεστεί, από υπαιτιότητα του Αναδόχου συντηρητή, οι εργασίες που αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 3 και δεν θα έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί το σχετικό Δελτίο Συντήρησης.

Τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά θα είναι του εργοστασίου κατασκευής του επιμέρους εξοπλισμού, όπου δε χρησιμοποιούνται υλικά του εμπορίου, αυτά θα είναι της εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος συντηρητής θα εκτελεί τις εργασίες συντήρησης όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος.

Ο ανάδοχος συντηρητής σε κάθε έλεγχο που θα πραγματοποιεί θα παραδίδει δελτίο συντήρησης στην Τεχνική Υπηρεσία.

Κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης ο Ανάδοχος συντηρητής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των υλικών και ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν και φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος στο προσωπικό του ή σε τρίτους από ενέργειες σχετικά με την εκτέλεση της συντήρησης των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων.

Το Γ. Ν. Μεσσηνίας δε θα επιβαρύνεται για ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης βλάβης η οποία θα προέλθει από αστοχία ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την συντήρηση.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται σε κακό χειρισμό, σε μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού ή/και την ορθή πρακτική, καθώς και σε παρέμβαση σε οποιοδήποτε σημείο της εγκατάστασης από μη εξουσιοδοτημένα από τον συντηρητή άτομα.

Όλα τα ανταλλακτικά και υλικά που θα προσκομίζει ο ανάδοχος συντηρητής, για την αποκατάσταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων του νοσοκομείου θα είναι καινούργια, αμεταχειρίστα, χωρίς ελαττώματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής υποχρεώνεται να υπακούει σε κάθε εντολή των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους.

Στην περίπτωση, που θα διαπιστωθούν φαινόμενα πλημμελούς συντήρησης των εγκαταστάσεων ή εμφάνισης αδιαφορίας εκ μέρους του συντηρητή, με αρνητικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα, να ακολουθήσει κατά την κρίση του κάθε νόμιμη διαδικασία και να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος συντηρητής καθυστερήσει αδικαιολόγητα την προσέλευσή του πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών, είτε δηλώσει αδυναμία διάγνωσης ή επισκευής της βλάβης των εγκαταστάσεων ή προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει οποιονδήποτε τρίτο κατά την κρίση του, για να επιδιορθώσει την τυχόν βλάβη ή φθορά και η οποιαδήποτε δαπάνη εργασίας προκύψει θα βαρύνει τον συντηρητή και θα αφαιρεθεί από την αμοιβή του.

Ο ανάδοχος συντηρητής για την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό από ειδικευμένους τεχνικούς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση αυτών, θα

καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία.

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κλπ περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωπών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Ο ανάδοχος είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε και για κάθε φύσεως και είδους ζημιές που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου του αναδόχου ή και του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών. Εάν υποχρεωθεί το Γ.Ν. Μεσσηνίας να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ' αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Το Γ.Ν. Μεσσηνίας δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της πλήρους αποκατάστασης, όποιων ζημιών προκληθούν από υπαιτιότητά του ή όποιας βλάβης είναι συνέπεια πλημμελούς συντήρησης ή / και ελέγχου των εγκαταστάσεων, στις Η-Μ εγκαταστάσεις, στα δομικά στοιχεία, στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών, με δικά του μέσα και προσωπικό και με δική του οικονομική επιβάρυνση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και να εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου να εξασφαλίζει την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών, να περισυλλέγει τα πάσης φύσεως άχρηστα υλικά, να τα απομακρύνει και να τα απορρίπτει σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να δραστηριοποιείται στην παροχή τεχνικής κάλυψης των εγκαταστάσεων παροχής ιατρικών αερίων και να κατέχει τα παρακάτω πιστοποιητικά:

- EN ISO 9001/2015 για την συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων.
- ISO EN 13485/2016 για τη συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων.
- ISO EN 14001 για συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων.

Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό, που είναι κάτοχοι των αδειών που προβλέπει το ΠΔ112/2012, σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 737 -3 και ISO 7396-1 (medical gas pipeline systems- Part 1: pipelines for compressed medical gases and vacuum) βάσει και των οποίων εκτελούνται οι απαιτούμενες δοκιμές τόσο στα δίκτυα όσο και στις λοιπές εγκαταστάσεις.

Τα υλικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων, θα είναι σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς του είδους της ΕΕ και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας CE.

ΤΥΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

Προβλέπονται δύο (2) προγραμματισμένες επισκέψεις το χρόνο κατά τις οποίες εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες συντήρησης ανά αντικείμενο:

Κέντρο πεπιεσμένου αέρα ιατρικής και μη ιατρικής χρήσης

Εργασία Συντηρήσεως
Καθαρισμός φίλτρου εισαγωγής αέρα (φύσημα με αέρα από μέσα προς τα έξω)
Αντικατάσταση φίλτρου εισαγωγής αέρα εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες.
Έλεγχος στάθμης λαδιού (με σταματημένο συμπιεστή)
Έλεγχος της τάσεως ιμάντων.
Έλεγχος της ομαλής εκκένωσης συμπυκνωμάτων από δοχεία.
Αλλαγή φίλτρου λαδιού ή συχνότερα σε κάθε επίσκεψη εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες.
Αλλαγή λαδιού ή συχνότερα σε κάθε επίσκεψη εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες λειτουργίας.
Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ).
Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων λαδιού-αέρα.
Αλλαγή φίλτρου διαχωριστή λαδιού (κάθε 3.000 ώρες).
Έλεγχος της λειτουργικότητας των ασφαλιστικών διατάξεων.
Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων.
Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων και ιμάντων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές
Αλλαγή ευκάμπτων σωληνώσεων εάν παρουσιάζουν ρωγμές
Αλλαγή ιμάντων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές
Αντικατάσταση φυσιγγίων φίλτρων επεξεργασίας π. αέρα AA, AO, CA, RM, RF, RA, RB. Σε περίπτωση κορεσμού πιθανή αντικατάσταση και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα
Εναλλαγή λειτουργίας διάταξης φίλτρων εισόδου – εξόδου, ξηραντήρων
Ψυκτικού τύπου καθαρισμός φίλτρου ηλεκτρο-βαλβίδας εκκένωσης. Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, να ανοιχθεί και να καθαρισθεί και η ηλεκτροβαλβίδα ψυκτικού τύπου
Οπτικός έλεγχος στο ψυκτικό κύκλωμα και εάν παρατηρηθούν ίχνη λαδιού είναι ένδειξη απώλειας ψυκτικού υγρού
Μετρήσεις ποιότητας π.αέρα (ποσοστό υγρασίας, %CO, %CO ₂ , συγκέντρωση σωματιδίων ατμών λαδιού) – μία φορά ανά έτος.

Κέντρο O₂-N₂O με φιάλες

Εργασία Συντηρήσεως
Έλεγχος στεγανότητας λυόμενων συνδέσμων και σύσφιξη τους
Έλεγχος στεγανότητας διακοπών υψηλής πίεσης και αντικατάσταση φίλτρων κλείστρων όπου απαιτείται

Έλεγχος και ρύθμιση μειωτήρων υψηλής πίεσης – αλλαγή εάν απαιτείται
- μεμβράνες μειωτήρων
- Κλείστρα μειωτήρων
- Φίλτρα εισόδου
- Στεγανοποιητικές φλάντζες των διαφόρων συνδέσμων
Έλεγχος λειτουργίας εναλλαγής συστοιχιών – συντήρηση εναλλάκτη
Έλεγχος Μανομέτρων – αισθητηρίων - πιεζοστατών
Έλεγχος – προγραμματισμένες συντηρήσεις της διάταξης πλήρωσης φιαλών ιατρικού O2 (σωληνώσεις-εξαρτήματα, συμπιεστής, συλλεκτοδιανομέας).
Στο συμπιεστή πλήρωσης φιαλών διενεργούνται οι προβλεπόμενες από την κατασκευάστρια εταιρεία εργασίες συντήρησης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
Καθαρισμός φίλτρων
Έλεγχος βαλβίδων συμπίεσης
Έλεγχος βαλβίδων εκτόνωσης
Ρύθμιση ιμάντα
Έλεγχος σωληνώσεων
Έλεγχος ρουλεμάν
Έλεγχος / αντικατάσταση δακτυλίων στεγάνωσης εμβόλου

Κέντρο κενού

Εργασία Συντηρήσεως
Καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου εισαγωγής αέρα (φύσημα με αέρα από μέσα προς τα έξω) και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί
Έλεγχος στάθμης λαδιού (με σταματημένη την αντλία κενού)
Αλλαγή φίλτρου λαδιού ή συχνότερα εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες.
Αλλαγή λαδιού ή συχνότερα εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες λειτουργίας.
Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ).
Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων λαδιού.
Αλλαγή φίλτρων συγκρατήσεως ατμών λαδιού.
Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων.
Έλεγχος και αλλαγή εύκαμπτων σωληνώσεων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές
Έλεγχος πτερωτής και ελαστικών κομπλερ και αντικατάστασή τους όταν απαιτηθεί
Έλεγχος πτερυγίων και αντικατάστασή τους όταν απαιτείται
Έλεγχος ρουλεμάν και αντικατάστασή τους όταν απαιτηθεί
Αντικατάσταση φυσιγγίων βακτηριολογικών φίλτρων. Σε περίπτωση κορεσμού πιθανή αντικατάσταση και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα
Εναλλαγή λειτουργίας διάταξης βακτηριολογικών φίλτρων εισόδου

Λήψεις ιατρικών αερίων

Εργασία Συντηρήσεως
Έλεγχος της στεγανότητας των λήψεων των ιατρικών αερίων
Αντικατάσταση των φίλτρων λήψεων
Αντικατάσταση των στεγανοποιητικών O-Ring λήψεων

Εκτονωτές 2ου σταδίου (μειωτήρες)

Εργασία Συντηρήσεως
Έλεγχος στεγανότητας λυόμενων συνδέσμων και σύσφιξη τους
Ρύθμιση και έλεγχος μειωτήρων και διακοπών, αντικατάσταση φίλτρων – κλειστρών – μεμβρανών μειωτήρων εάν απαιτηθεί

Φωτοσημάνσεις

Εργασία Συντηρήσεως
Έλεγχος λειτουργίας κεντρικής φωτοσήμανσης και αισθητηρίων
Έλεγχος λειτουργίας τοπικών φωτοσήμανσεων και αισθητηρίων

Απαγωγή αναισθητικών αερίων

Εργασία Συντηρήσεως
Έλεγχος και ρύθμισης λειτουργίας κέντρου AAA
Έλεγχος και ρύθμιση λειτουργίας τοπικών συσκευών Venturi
Έλεγχος τερματικών λήψεων AAA και βαλβίδων expiral

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Για να διασφαλιστεί η ορθή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για τους ασθενείς, το νοσηλευτικό προσωπικό καθι επίσης και για το τεχνικό προσωπικό θεσπίστηκαν μια σειρά κανονισμών από τ Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τους ισχύοντες αυτούς κανονισμούς σειρά ISO73 (1,2) εναρμονίστηκαν και οι αντίστοιχο Εθνικοί κανονισμοί των κρατών μελών. αντίστοιχο ελληνικό πρότυπο (εναρμονισμένο πλήρως με το ευρωπαϊκό πρότυπο IS 7396-1&2) είναι το ΕΛΟΤ EN ISO 7396.01&02 και σε πλήρη αντιστοιχία με αυτό οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και πρόνοιας:

- **ΔΥ8/Β/οικ/115301/26-08-2009**
- **ΔΥ8/Β/οικ.49727/26-4-2010**

Οι κανονισμοί που προαναφέρθηκαν καθώς και το HTM 02.01 υπαγορεύουν τον τρόπο σχεδιασμού-μελέτης, τον τρόπο και μέθοδο κατασκευής καθώς και την διαδικασία τ δοκιμών.

Στην παράγραφο 12.1 “Δοκιμές, έλεγχος και πιστοποίηση” (σελ 29 ISO 7396-1/200 αναφέρεται πως σκοπός των δοκιμών είναι ο έλεγχος και εξασφάλιση επαρκούς κ ασφαλούς απόδοσης όλων των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την εγκατάσταση τ ιατρικών αερίων (οξυγόνο, πρωτοξειδίο του αζώτου, πεπιεσμένο αέρα αναπνοής κ πεπιεσμένου αέρα 800) και την εγκατάσταση του ιατρικού κενού. Οι δοκιμές αυτ μπορούν να εκτελεστούν μόνο από ένα πιστοποιημένο φορέα που φέρει το κατάλλη πιστοποιητικό της σειράς EN ISO 9001 και EN ISO 13485. Ο πιστοποιημένος φορέας την σειρά του έχει το δικαίωμα να εκδίδει πιστοποιητικό ποιότητας της εγκατάστασης.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008 στο χώρο τις εγκαταστάσεων Ιατρικών Αερίων και να είναι πιστοποιημένος/εξουσιοδοτημένος (α εξουσιοδοτημένο φορέα) να ελέγχει και να πιστοποιεί τις εγκαταστάσεις αυτές. Για σκοπό αυτό διαθέτει τα κατάλληλα όργανα μετρήσεων(διακριβωμένων), αναλύσεων κ δοκιμών, την εμπειρία πιστοποιήσεων κεντρικών εγκαταστάσεων ΙΑ και να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Οι δοκιμές και οι μετρήσεις γίνονται είτε σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις (και σε περίπτωση εκείνη γίνονται προτάσεις για βελτίωση των εγκαταστάσεων – αναβάθμισ τους για να είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 7396-1 και τις οδηγίες τ Υπουργείου Υγείας) είτε σε νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες και πιστοποιούνται κ συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας της εγκατάστασης φόρμες δοκιμών σειρά D. Οι διαδικασίες βάσει των οποίων πραγματοποιούνται δοκιμές, που υποχρεωτικά πρέπει να γίνονται μετά την πλήρη αποπεράτωση τ εγκαταστάσεων των Ιατρικών Αερίων και πριν από την παράδοση της προς χρήση τ σε λειτουργία, περιγράφονται στο παράρτημα C του προτύπου ISO 7396-1, ενώ αντίστοιχες φόρμες δοκιμών που πρέπει να συμπληρωθούν περιγράφονται σ παράρτημα D του προτύπου ISO 7396-1 και παρουσιάζονται σε μορφή πίνα ακολουθως:

α/α	Φόρμα	Περιγραφή δοκιμής	[1] Απαίτηση δοκιμής -ΝΑΙ:Ν -ΟΧΙ:Ο	[2] Εκτέλεση δοκιμής -ΝΑΙ: ✓ -ΟΧΙ:Ο	[3] Αποτέλεσμα δοκιμής -Επιτυχής(Ε) -Επανελέγχος(R)	Διαδικασία	Προδιαγραφή	Ημερομηνία ολοκλήρωσης δοκιμών και
1	D.15	Συγκέντρωση σωματιδίων	ΝΑΙ	ΝΑΙ		C.3.11	12.6.10	
2	D.16	Ποιότητα ιατρικού π. αέρα που παράγεται από συστήματα τροφοδοσίας με αεροσυμπιεστές	ΝΑΙ	ΝΑΙ		C.3.12	12.6.11	
3	D.17	Ποιότητα π. αέρα για χρήση ιατρικών εργαλείων που παράγεται από συστήματα τροφοδοσίας με αεροσυμπιεστές	ΝΑΙ	ΝΑΙ		C.3.12	12.6.12	
4	D.21.1	Αναγνώριση ιατρικού αερίου με χρήση αναλυτή οξυγόνου	ΝΑΙ	ΝΑΙ		C.3.16	12.6.16	
5	D.21.3	Αναγνώριση ιατρικού αερίου με χρήση αναλυτή αερίου	ΝΑΙ	ΝΑΙ		C.3.16	12.6.16	

Αντίστοιχα οι διαδικασίες βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι δοκιμές, για τ έλεγχο του παραγόμενου οξυγόνου από συστήματα παραγωγής με χρήση γεννητρι παραγωγής οξυγόνου, περιγράφονται στο παράρτημα E του προτύπου ISO 10083:200

Typical forms for certification of an oxygen concentrator supply system

Form E.1 — Specifications for oxygen-enriched air

Form _____

Sheet _____ of _____

Health care facility _____

Test of oxygen-enriched air produced by the oxygen concentrator supply system

This is to certify that the oxygen-enriched air supplied by the oxygen concentrator supply system has been tested for contaminants in accordance with Annex D of ISO 10083:2006.

Oxygen concentrator unit	Oil contamination ≤ 0.1 mg/m ³	Water concentration ≤ 67 ml/m ³	Carbon monoxide concentration ≤ 5 ml/m ³	Carbon dioxide concentration ≤ 300 ml/m ³	Oxygen concentration ≥ 90 % volume fraction
Measuring instrument used					

Μετά από κάθε δοκιμή συμπληρώνονται τα αντίστοιχα έντυπα δοκιμών της σειράς D και E για τα οποία υπάρχει απαίτηση όπως ορίζει ο κανονισμός ISO7396-1 και ISO 10083:2006. Στην περίπτωση που ικανοποιούνται όλες οι προκαθορισμένες δοκιμές εκδίδεται η αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης της εγκατάστασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης γίνεται διόρθωση των μη συμμορφώσεων και επανέλεγχος.

[1] Απαίτηση, αιτιολογείται κάθε φορά λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1. Τεχνικές προδιαγραφές έργου
2. αντικείμενο - φάση κατασκευής του έργου
3. Απαιτήσεις πελάτη

[2] Εκτέλεση, ποιες δοκιμές εκτελέστηκαν με βάση το [1]

[3] Αποτέλεσμα δοκιμής, επιτυχής ή όχι (επανέλεγχος)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

- Δειγματοληπτική μέτρηση περιεκτικότητας ελαίου και περιεκτικότητας υδρατμών λήψεις και σημεία διέλευσης του δικτύου παραγόμενου πεπιεσμένου αέρα σε επιθυμητές προσμίξεις
- Έλεγχος των υπόλοιπων στοιχείων πρόσμιξης στο κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου αέρα σύμφωνα με EN ISO 7396 και Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία.
- Μέτρηση ποιότητας παραγόμενου οξυγόνου στο κέντρο παραγωγής οξυγόνου.

- Σύνταξη τεχνικής έκθεσης και αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων τι μετρήσεων.

-Σε περίπτωση ευρημάτων άνω των αποδεκτών ορίων διερεύνηση και υποβολή τεχνικι προτάσεων για τη βέλτιστη αποκατάσταση των εντοπισμένων προβλημάτων.